

广东省交通运输厅

粤交航政函〔2020〕257号

广东省交通运输厅关于同意设置于港城 至南岭 500kV 输电线路工程跨越南 渡河专用航标的批复

云南送变电工程有限公司：

你单位关于设置港城至南岭 500kV 输电线路工程跨越南渡河专用航标的航道行政许可申请书及相关资料收悉，依据《中华人民共和国航标条例》《广东省航标管理办法》等法律法规和相关技术标准、规范的规定，经审核，批复如下：

一、同意你单位设置港城至南岭 500kV 输电线路工程跨越南渡河专用航标，在跨河线路上、下游适当距离的两岸各设置 1 座管线标，共 4 座。

二、管线标高 5m，标身为两根红白色相间斜纹的钢管立柱，两根立柱上端安装尖端朝下的等边三角形空心标牌一块，标牌上部写“架空管线”，标牌颜色为白色、黑边、黑字。航标设置技术要求应符合《内河助航标志》（GB5863）等规范标准的规定。

三、其他要求

(一) 专用航标设置完成后，须向粤西航道事务中心申请复核检测，经检测合格并发布航道通告后，投入使用。

(二) 你单位要落实专用航标维护管理责任。专用航标应按照国家《内河航道维护技术规范》(JTJ287)等规范标准维护管理，确保航标处于正常技术状态。专用航标维护情况应向粤西航道事务中心备案，按规定向粤西航道事务中心报送专用航标维护记录和统计报表。

(三) 专用航标设置后，如需调整，须按规定重新办理报批。

广东省交通运输厅

2020年10月26日

公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心、粤西航道事务中心。